


Applications eau de mer

KWP
MegaCPK

Notice de service complémentaire



Copyright / Mentions légales

Notice de service complémentaire Applications eau de mer

Notice de service d'origine

Tous droits réservés. Les contenus de ce document ne doivent pas être divulgués, reproduits, modifiés ou communiqués à des tiers sauf autorisation écrite du constructeur.

Ce document pourra faire l'objet de modifications sans préavis.

Sommaire

1	Notice de service complémentaire.....	4
1.1	Généralités.....	4
1.2	Applications.....	4
1.3	Arrêt.....	4
1.4	Raccords auxiliaires / Montage et démontage	4
1.5	Opérations d'entretien et de contrôle	5
1.5.1	Travaux d'inspection.....	5

1 Notice de service complémentaire

1.1 Généralités

La présente notice de service s'applique en sus de la notice de service / montage. Toutes les informations fournies par la notice de service / montage doivent être respectées.

Tableau 1: Notices de service applicables

Gamme	Référence de la notice de service / montage
KWP	2361.8, 2361.81
MegaCPK	2731.8

1.2 Applications

Il convient de respecter les points suivants lorsque le groupe motopompe est utilisé pour le transport de fluides chlorurés.

1.3 Arrêt

	ATTENTION
	Fluide contenant des particules agressives Corrosion de la pompe à l'arrêt ! ▸ Rincer la pompe en cas d'arrêts prolongés ou la mettre en service régulièrement.

En cas d'arrêts prolongés (immobilisation > 24 heures) :

- Mettre la pompe au moins 30 minutes en service toutes les 24 heures ou
- Rincer la pompe dans les 24 heures après sa mise hors service avec de l'eau pure (eau potable, eau déminéralisée).

1.4 Raccords auxiliaires / Montage et démontage

	ATTENTION
	Fluide contenant des particules agressives Corrosion ▸ Coller les raccords filetés au corps de pompe (vidange, manomètre) avec du Loctite 567.

1.5 Opérations d'entretien et de contrôle

1.5.1 Travaux d'inspection

1.5.1.1 Rinçage régulier de la garniture mécanique

	ATTENTION
	Dépôts de particules du fluide pompé sur les parties extérieures de la garniture mécanique Fuite de fluide pompé ! Endommagement de la garniture mécanique ! ▷ Rincer régulièrement à l'eau claire le couvercle d'étanchéité et les parties extérieures de la garniture mécanique.

- Intervalle recommandé pendant le service continu : tous les 15 jours, 10 minutes
- Fluide de rinçage : eau propre

Le rinçage de la garniture mécanique est à réaliser de manière générale avant et après chaque mise hors service de la pompe de plus de 2 jours.



KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9 • 67227 Frankenthal (Germany)

Tel. +49 6233 86-0

www.ksb.com